

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku zlokalizowanego w Płocku przy ul. Mickiewicza 5”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zamawiający, w odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI:

Pytanie 1

Proszę o podanie parametrów i typu turbowentylatorów dachowych poz. 40 przedmiaru

W przedmiarze jest 7 m2 a powinno chyba być 7 szt - proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź: Propozycja typu turbowentylatorów należy do Wykonawcy. Muszą one jednak spełniać normy dot. instalacji wentylacji w tego typu pomieszczeniach.

Tak, w przedmiarze jest błąd powinno być 7 szt.

Pytanie 2

Poz. 119 proszę o podanie typu i parametry pieca centralnego ogrzewania

Odpowiedź: Kocioł gazowy dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania o mocy max 25 kW wraz z całym oprzyrządowaniem.

Pytanie 3

Poz. 119 proszę o podanie co wchodzi w zakres modernizacji skrzynki gazowej

Odpowiedź: W zakres modernizacji skrzynki gazowej wchodzi jej wymiana wraz z instalacją dostosowaną do konkretnego typu pieca i kubatury obiektu.

Pytanie 4

Poz. 124 proszę o podanie co wchodzi w skład montażu instalacji

klimatyzacji czy dotyczy to zakupu centrali lub klimatyzatorów czy tylko rozprowadzenie samych przewodów. Jeżeli w zakres robót wchodzi zakup powyższych urządzeń to proszę o podanie parametrów i ich ilości oraz ilość i średnice przewodów.

Odpowiedź: Zamontowanie kompletnej instalacji klimatyzacji.

Pytanie 5

Poz. 135 proszę o podanie co wchodzi w skład modernizacji skrzynki rozdzielczej


Odpowiedź: Wymiana skrzynki rozdzielczej wraz z wyposażeniem.

Pytanie 6

Poz. 138 proszę o podanie co wchodzi w skład wykonania instalacji

alarmowej czy dotyczy to zakupu centrali czy tylko rozprowadzenie samych przewodów. Jeżeli w zakres robót wchodzi zakup centrali to proszę o podanie typu i parametrów oraz ilości przewodów.

Odpowiedź: Kompletna instalacja alarmowa z centralą, zabezpieczająca cały budynek od wewnątrz.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Mirosław Chyba