



| Numer obwodu | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 |
|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Opis | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 |
| Moc [kW]/Prąd [A] | 0,3 | 1,8 | 1,8 | 1 | 0,3 | 1,8 | 1,8 |
| Przewód | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 |
| Nazwa obwodu | GNIAZDA ZMYWARKA | GNIAZDA POM. SOCJALNE | GNIAZDA POM. SOCJALNE | GNIAZDA POM. SOCJALNE | GNIAZDA LODOWKA | WC | WC |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------|---------------|--------|
| TEMAT | Adres Inwestycji: Uł. Cicha 12A, 03-401 Plock dz. nr 1024/1 Inwestor: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOCKU UŁ. ZGLICZYŃSKIEGO 4, PŁOCK | | | TEMAT RYSUNKU | NUMER RYSUNKU | STRONA |
| PRZEBUDOWA ZACHODNIEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SP5 | | | | SCHEMAT TABLICZY T-1N | EL-09 | 07/13 |