

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU.

1. Niniejsze Rozeznanie (zapytanie) **nie stanowi oferty** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), jak również **nie jest ogłoszeniem** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).
2. Szacunkową wycenę kosztów zrealizowania przedmiotu zapytania **należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej** na adres e-mail: kkrawczuk@osieczna.com.pl **do końca dnia 17.04.2024 r.**
3. Szacując wartość przedmiotu zapytania należy podawać ceny netto i brutto, z uwzględnieniem wartości ewentualnego podatku od towarów i usług.
4. Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania lub **wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania (niezbędne do przekazania z punktu widzenia wycenającego)** należy kierować pod adres e-mail: kkrawczuk@osieczna.com.pl lub numer telefonu: 726-726-363.

Niniejsze zapytanie ma charakter rozeznania rynku oraz szacowania wartości zamówienia i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 11.09.2019 r. tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) i ma na celu wyłącznie rozeznanie rynku firm oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAPYTANIA

Przedmiotem zapytania jest zakup agregatu prądotwórczego, wykonanie przyłącza do sieci zgodnie z przepisami zasilania rezerwowego. Wymagany zakres prac do wykonania:

- Wykonanie projektu technicznego do posadowienia i podłączenia agregatu prądotwórczego
- Przygotowanie miejsca pod agregat.
- Dostawa, posadowienie i kotwienie agregatu w miejscu uzgodnionym w projekcie.
- Dostawa i montaż układu SZR na przetężniku 400 A
- Ułożenie i wpięcie linii kablowej pomiędzy agregatem i rozdzielnią główną.
- Wykonanie okablowania na potrzeby własne agregatu oraz na potrzeby sterowania
- Wypięcie istniejącego agregatu z obwodu budynku Centrum i wpięcie w obwód budynku gospodarczego z modernizacją instalacji w rozdzielnicy głównej.
- Przygotowanie instrukcji współpracy ruchowej agregatu prądotwórczego z siecią energetyki zawodowej.
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej przez osoby posiadające właściwe uprawnienia zgodnie z ustawą prawo energetyczne i ustawą prawo budowlane.
- Uruchomienie, próby odbiorowe, rozruch agregatu pod pełnym obciążeniem zgodnie z wymogami producenta, szkolenie obsługi, wypełnienie dokumentacji eksploatacyjnej agregatu prądotwórczego.
- Wykonanie pomiarów elektrycznych w zakresie rezystancji uziemienia agregatu oraz rezystancji izolacji zmodernizowanych obwodów w rozdzielni głównej

Wymagania ogólne agregatu prądotwórczego:

1. Agregat stacjonarny, w obudowie przystosowanej do eksploatacji na zewnątrz, odporny na czynniki atmosferyczne typowe dla polskiej strefy klimatycznej.
2. Przystosowany do samoczynnego startu w razie zaniku napięcia zasilania z sieci energetyki zawodowej
3. Moc maksymalna [kVA] / [kW] nie mniej niż 144 / 115
4. Dopuszczalne przeciążenie minimum +10% maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy.
5. Moc znamionowa PR. [kVA] / [kW] nie mniej niż 131 / 105
6. Częstotliwość [Hz] 50
7. Napięcie [V] 400
8. Emisja spalin stage I
9. Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)
10. Pojemność zbiornika paliwa [l] nie mniej niż 400
11. Ciśnienie akustyczne z 7m LPa [dBA] ≤ 68
12. Sterownik:
 - z kontrolą zasilania sieciowego i automatycznym startem generatora
 - z dziennikiem zdarzeń na nie mniej niż 300 pozycji

- pomiar prądu w trzech fazach
 - pomiar napięcia sieci i generatora
 - pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej
 - licznik czasu pracy
 - ekran ciekłokrystaliczny
 - pomiar napięcia akumulatora
 - pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy
 - możliwość komunikacji: magistrala CAN i port USB
13. Silnik wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa, chłodzony cieczą.
 14. Prądnica synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowa, posiadająca automatyczny, elektroniczny regulator napięcia prądnicy DVR, zapewniający stabilność napięcia $\pm 0,25\%$ w całym zakresie obciążenia.
 15. Automatyczny układ podgrzewania płynu chłodzącego
 16. Amortyzatory antywibracyjne zainstalowane między ramą a układem silnik prądnica
 17. Agregat wyposażony w łapacz iskier
 18. Gwarancja: nie mniej niż 60 miesięcy z limitem nie mniej niż 1000 motogodzin
 19. Autoryzowany telefoniczny serwis dostępny w kraju 24h / dobę
 20. Czas reakcji zespołu serwisowego do 72h (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii
 21. Agregat musi spełniać obowiązujące dyrektywy i normy:
 - a) Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
 - b) Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/WE
 - c) Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/WE
 - d) Dyrektywa spalinowa 97/68/WE
 - e) Dyrektywa hałasowa 2000/14/WE
 - f) ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2005
 - g) PN-EN ISO 8528-13:2016
 - h) PN-EN 60204-1

Wymagane dokumenty agregatu prądotwórczego:

1. Instrukcje obsługi w języku polskim: agregatu prądotwórczego, panelu sterowania
2. Dokumentacja DTR.
3. Atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności CE.
4. Karta gwarancyjna.
5. Karty katalogowe producenta.
6. Książka eksploatacji agregatu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator danych osobowych	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka, ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna reprezentowana przez Dyrektora
Dane kontaktowe	Z AD można się skontaktować: – tel. 65 520 34 95; 65 535 04 77; 65 535 03 49 – e-mail: rehabilitacja@osieczna.com.pl
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania	Pani/Pana dane osobowe będą: a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia 2016/679).
Okres, przez który będą przetwarzane	Pani/Pana dane osobowe będą: a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania, b. przez okres wskazany przepisami „Ustawy - O podatku od towarów i usług” oraz przepisami „Ustawy - Ordynacja podatkowa”, c. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie - Kodeks cywilny.
Odbiorcy danych	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a. podmioty, którym AD udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, b. podmioty którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych (np. biuro rachunkowe).
Prawa osoby, której dane dotyczą	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
Dodatkowe informacje	a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. b. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. c. konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu jak również nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. d. więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie www Naszej firmy.

Formularza oszacowania

Nazwa Wykonawcy _____
Adres Wykonawcy _____
TEL./FAX: _____
e-mail: _____

OSZACOWANIE

W odpowiedzi na prośbę o dokonanie szacunkowej wyceny realizacji zamówienia pn. ***zakup agregatu prądotwórczego, wykonanie przyłącza do sieci*** informujemy, że szacunkowa wartość wykonania określonych w Prośbie o oszacowanie wartości zamówienia usług może przyjąć następujące wartości:

cena netto: zł
należny podatek VAT %
cena brutto: zł

.....
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej