



Plac Szpitalny 1
41-923 Bytom
tel. 32 280-16-99
fax. 32 280-81-65

BCW.261.1.2026

Bytom, 04 sierpnia 2026 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa nowego szybu zewnętrznego przylegającego do budynku Bytomskiego Centrum Wsparcia wraz z montażem dźwigu osobowego szpitalnego – II etap”

Zamawiający informuje, że do treści SWZ wpłynęły pytania, na które – zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – udziela wyjaśnień (*numeracja pytań nadana przez Zamawiającego*):

Pytanie nr 1

Prosimy o uszczegółowienie przedmiotu zamówienia tj. parametrów dźwigu - udźwigu, z uwagi na rozbieżności pomiędzy rysunkami a opisem w projekcie budowlanym: - w opisie udźwig 1000 kg, - wielkość kabiny i wymiar szybu na rysunkach wskazuje na udźwig 1600 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że udźwig projektowanego dźwigu osobowego służącego do przewozu chorych na łóżkach szpitalnych / noszach powinien wynosić 1600 kg.