



Numer obwodu	410	411	412	413	414	415	416
Opis	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1
Moc [kW]/Prąd [A]	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Przewód	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5
Nozwa obwodu	JEDNOSTKA KLIMATYZACYJNA	JEDNOSTKA KLIMATYZACYJNA	JEDNOSTKA KLIMATYZACYJNA	JEDNOSTKA KLIMATYZACYJNA	JEDNOSTKA KLIMATYZACYJNA	JEDNOSTKA KLIMATYZACYJNA	JEDNOSTKA KLIMATYZACYJNA

TEMAT		TEMAT RYSUNKU		NUMER RYSUNKU	STRONA
PRZEBUDOWA ZACHODNIEGO SKRZYŻAŁA BUDYNKU SP5		Adres Inwestycji:			
		U. Ochla 12A, 03-401 Plock dz. nr 1024/1			
		Inwestor:			
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOCKU UL. ZGŁICZYŃSKIEGO 4, PŁOCK		SCHEMAT TABLICY T-IN		EL-09	10/13