

Osieczna, 25.7.2025 r.

„Budowa instalacji fotowoltaicznej”

Do wszystkich Wykonawców

**Znak sprawy: 2/2025**

### **Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia**

Zamawiający w nawiązaniu do ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2025/BZP 00336158/01 z dnia 21.7.2025 r., postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 i poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2024.1320 ze zm.); działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2024.1320 ze zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi tych zapytań:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści montaż modułów fotowoltaicznych o dodatniej tolerancji mocy w zakresie 0~+3%?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści montaż modułów fotowoltaicznych o liczbie ogniw innej niż 132, np. :108, 120 lub 144?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści montaż modułów fotowoltaicznych o masie 27kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza montaż modułów fotowoltaicznych o masie do 27 kg, mając na uwadze, że wymagane są moduły typu szkło–szkło (z podwójną szybą), których masa może być wyższa niż standardowych modułów. Masa 27 kg jest maksymalną, akceptowalną wartością.

Pytanie 4: W ogłoszonym postępowaniu "Budowa instalacji fotowoltaicznej" Zamawiający określił moc instalacji do 50kWp. Proszę o podanie jaka będzie akceptowalna minimalna moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych kWp.

Odpowiedź:

Akceptowalna minimalna moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych wynosi **49 kWp**, natomiast maksymalna nie może przekroczyć **50 kWp**, zgodnie z wymaganiami określonymi w postępowaniu.

**Niniejsze wyjaśnienia zamieszczono na stronie Zamawiającego dnia 25.7.2025 r.**