

Osieczna, 04.08.2025 r.

„Budowa instalacji fotowoltaicznej”

Do wszystkich Wykonawców

Znak sprawy: 2/2025

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający w nawiązaniu do ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2025/BZP 00336158/01 z dnia 21.7.2025 r., postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie w podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 i poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2024.1320 ze zm.); działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2024.1320 ze zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi tych zapytań:

Pytanie 1: W odniesieniu do zdolności Wykonawcy - określonego warunku udziału w postępowaniu: Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
[...]

- minimum 1 instalacji PV wielofalownikowych z telemetrią do operatora sieci zawodowej umożliwiającej sterowanie instalacji PV przez operatora zwracamy uwagę, iż w żaden sposób nie jest tożsamy z przedmiotem zamówienia.

Jest to warunek wyimaginowany, nie odnoszący się w żadnej mierze do zdolności wykonawcy, gdyż zakres telemechaniki nie jest przedmiotem postępowania. Przypominamy, iż przedmiotem postępowania i zamówienia jest zaprojektowanie, zakup i budowa instalacji systemu zasilania poprzez budowę mikroinstalacji hybrydowego generatora fotowoltaicznego o mocy do 50,00 kWp. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Proporcjonalność warunku udziału w postępowaniu należy rozumieć jako opisanie warunku na poziomie, który jest usprawiedliwiony dbałością o jakość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający formując warunki udziału w postępowaniu powinien przestrzegać zasadę uczciwej konkurencji. Nadmierne wymagania mogą prowadzić do zarzutów o ograniczenie konkurencji i skutkować wnioskiem do KIO o unieważnienie postępowania

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, zew żąda takiego doświadczenia ponieważ:

-zgodnie z wymogami PFU na obiekcie mają być zamontowane niskonapięciowe falowniki hybrydowe, których ilości i typu należy podać w formularzu ofertowym. Zgodnie z najnowszymi wymogami kodeksów sieciowych operatora takie rozwiązanie wymaga zastosowania telemechaniki między urządzeniami [falownikami] a systemem zarządzającym falownikami u operatora sieci zawodowej. Sterowane urządzenia muszą być obsługiwane przez protokół komunikacji sun spec,

powyższe wymogi dotyczą również w tym wypadku mikroinstalacji poniżej 50 kw - w przypadku ilości falowników więcej niż 1.

Niniejsze wyjaśnienia zamieszczono na stronie Zamawiającego dnia 04.08.2025 r.