




LEGENDA

-  1 Oprawa ledowa 16W 2650lm OPAL 4000K IP66
-  łącznik świecznikowy IP44
-  Gniazdo wtykowe 16A/230V IP44


Projekt rozpatrywać wraz z pozostałymi branżami

Uwaga! Należy wykonać instalację oświetlenia na strychu nieużytkowym nad pom. 1.8 i 1.9

Dokładną lokalizację osprzętu elektroinstalacyjnego należy ustalić w trakcie realizacji

Ochrona od porażenia:

- przed dotykaniem bezpośrednim - izolacja robocza
- przed dotykiem pośrednim - szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

 <p>OBŚLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH ARKADIUSZ NOWACZYK</p>			
Kąkolowo, ul. Jabłonkowa 24, 64-113 Osieczna tel. 605 261 819 nowaczyk@poczta.fm			
Nazwa inwestycji:	MODERNIZACJA CIĄGÓW MURU, BRAMY WJAZDOWEJ, ZABUDOWANIE GOSPODARCZYCH		
Investor:	Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej z siedzibą w Osiecznej, ul. Zamkowa 2		
Adres inwestycji:	dz. nr 382/2, obręb 0001 Osieczna, jedn. ewid. 301303_4 Osieczna		
Projektant	tech. Jan Dobnucki uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno - inżynierijnej w zakresie instalacji elektrycznych upr.poj. 78/78/ZŚ		
Tytuł rysunku	INSTALACJE ELEKTRYCZNE, CZ. 2/2		
data:	LISTOPAD 2025		
	skala	1:100	№ rysunku E-2