

Osieczna, 5.5.2026 r.

„Modernizacja sal pacjentów i pomieszczeń przyległych do ciągów komunikacyjnych”

Do wszystkich Wykonawców

Znak sprawy: 5/2026

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający w nawiązaniu do ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2026/BZP 00213450/01 z dnia 2026-04-23 r., postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 i poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2024.1320 ze zm.); działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2024.1320 ze zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi tych zapytań:

Pytanie 1: Proszę o załączenie STWiOR

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni STWiOR

Pytanie 2: Proszę o udostępnienie zestawienie grzejników podlegających wymianie (typ, rodzaj, higieniczne, płytowe, łazienkowe, moc etc.) również proszę o podanie parametrów opraw oświetleniowych

podlegających wymianie (oprawy n/t, czy p/t, model, czy chodzi o panel LED)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zestawienie elementów objętych wymianą przedstawia się następująco:

Grzejniki dwupłytkowe typu C22 o wymiarach 600 × 1200 mm – 42 szt.

Grzejniki dwupłytkowe typu C22 o wymiarach 600 × 600 mm – 4 szt.

Parametry opraw oświetleniowych podlegających wymianie:

Oprawy LED natynkowe 60 × 60 cm, 32 W, 3800 lm, klosz OPAL, barwa 4000 K – 102 szt.

Oprawy LED natynkowe 60 × 60 cm, 24 W, 2950 lm, klosz OPAL, barwa 4000 K – 6 szt.

Pytanie 3: Proszę o sprecyzowanie materiałów z jakiego należy wykonać odboje ścienne ilość 449 mb. Czy ma to być np. płyta laminowana drewniana, odbojnice z gumy EPDM lub tworzywa np. odbojnicą ścienną Acromit Optima lub Acro mat Light wys. 30 cm samoprzylepne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odboje ścienne należy wykonać jako odbojnice z materiałów elastycznych i odpornych na uszkodzenia mechaniczne, tj. z gumy EPDM lub równoważnego tworzywa sztucznego. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania płyt laminowanych drewnianych. Odbojnice powinny mieć wysokość ok. 30 cm, być przystosowane do montażu na ścianie (np. w formie systemowych odbojnic ściennych) oraz spełniać wymagania w zakresie trwałości, odporności na ścieranie i łatwości utrzymania w czystości. Muszą być dopuszczone do używania w obiektach służby zdrowia.

Niniejsze wyjaśnienia zamieszczono na stronie Zamawiającego dnia 5.5.2026 r.