

LEGENDA c.d.:

SYMBOL:	OPIS:
	OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
	– ŁĄCZNIK ZWIERNY
	– ŁĄCZNIK ZWIERNY HERMETYCZNY
F	– ŁĄCZNIK POJEDYNCZY
F	– ŁĄCZNIK POJEDYNCZY HERMETYCZNY
	– ŁĄCZNIK SCHODOWY
	– ŁĄCZNIK SCHODOWY HERMETYCZNY
G	– ŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY
G	– ŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY HERMETYCZNY
	– ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY
	– ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY HERMETYCZNY
	– ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
	– ŁĄCZNIK KRZYŻOWY HERMETYCZNY
	– CZUJNIK RUCHU 180 STOPNI
	– CZUJNIK RUCHU 360 STOPNI
C D	– LITEROWE OZNACZENIE KOMUNIKACJI: ŁĄCZNIK – OPRAWA W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH

ZGODNIE Z NORMĄ N SEP-E-002 PRZEWODY NALEŻY ZAWSZE UKŁADAĆ W PIONOWYCH I POZIOMYCH STREFACH INSTALACYJNYCH O SZEROKOŚCI ODPOWIEDNIO 20 I 30 CM. ZALECANE TRASY PROWADZENIA ZNAJDUJĄ SIĘ W POZIOMIE NA WYSOKOŚCI 30CM POD SUFITEM, 115CM ORAZ 30CM NAD POWIERZCHNIĄ PODŁOGI. NATOMIAST W PIONIE NALEŻY PROWADZIĆ INSTALACJĘ W ODLEGŁOŚCI 15 CM OD OŚCIEŻNICY LUB ZBIEGU ŚCIAN. GNIAZDA WTYKOWE 230V NALEŻY UMIEJSCAWIĆ:
– ~30CM NAD PODŁOGĄ DLA GNIAZD OGÓLNYCH (W POM. "BIUROWYCH");
– ~115CM NAD PODŁOGĄ DLA GNIAZD HERMETYCZNYCH NADBLATOWYCH;
– ~140CM NAD PODŁOGĄ PRZY UMYWALKACH, TAK ABY ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 60CM OD UMYWALKI.
ZGODNIE Z NORMĄ PN–HD 60364–7–701:2010 OSPRZĘT W POMIESZCZENIACH WYPOSAŻONYCH W WANNY, NATRYSKI ITP. WINIEN BYĆ W WYKONANIU IPX5 I UMIESZCZONY POZA STREFĄ 0 I 1 A EWENTUALNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE ZABUDOWYWANE W 2 STREFIE OCHRONNEJ WINNY BYĆ WYKONANE W II KLASIE IZOLACJI.
ZGODNIE Z NORMĄ PN–HD 60364–4–41 PRZEWODY WYRÓWNAWCZE POWINNY ŁĄCZYĆ CZĘŚCI PRZEWODZĄCE DOSTĘPNE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ORAZ CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE, JAKIE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W POMIESZCZENIU ZAWIERAJĄCYM WANNĘ LUB NATRYSK.
NAD SUFITMĘ PODWIESZANYM, GDZIE PRZEWIDZIANO ZABUDOWĘ TRAS KABLOWYCH, PRZEWODY NA NICH UKŁADANE WINNY BYĆ W WERSJI BEZHALOGENOWEJ.

architekt studio ilp
42-200 Częstochowa
Telefon: +48 606 135 803
tel: (034) 324 69 89
fax: (034) 324 69 89
www.architektilp.pl
architekt.studio@poczta.onet.pl

OBIEKT/ INWESTYCJA:	MODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU ZOZ WE WŁOSZCZOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNĄ	
ADRES INWESTYCJI:	UL. ŻEROMSKIEGO 28, 29–100 WŁOSZCZOWA, DZ. NR EWID. 4455	
INWESTOR:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II UL. ŻEROMSKIEGO 28, 29–100 WŁOSZCZOWA	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Cieplak upr.nr 22/02

OPRACOWAŁ: mgr inż. Zbigniew Szeców ka

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szeców ka, ul. Zielona 26A; 42-360 Poraj; tel. +48 606 135 803

NAZWA RYSUNKU:	DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:
RZUT ROZMIESZCZENIA OŚWIETLENIA – III PIĘTRO – BLOK C – ark. 2/2	11.2020	1:100	E02

594x297